

Технический паспорт изделия



Редукторы давления поршневого типа PN16 и PN25
ТП № 2022.09/VRG-P08



Дата издания: сентябрь 2022

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601–2019


1. Назначение и область применения

- 1.1. Редукторы давления (регуляторы) поршневого типа под брендом Varmega предназначены для регулируемого понижения и стабилизации давления рабочей среды с учетом предварительного заданного значения на трубопроводах холодного и горячего водоснабжения, а также в технологических сетях, транспортирующих жидкости, не агрессивные к материалам редуктора.
- 1.2. Регулятор давления обеспечивает на выходе не превышающее настроечное давление вне зависимости от скачков в сети.
- 1.3. Регулировка давления осуществляется по принципу «после себя».
- 1.4. В статическом положении давление после редуктора также не превышает настроечное.
- 1.5. Редуктор соответствует требованиям ГОСТ Р 55023–2012.
- 1.6. Основная область применения регуляторов давления:
 - а. после счетчика, на входе в водопроводную сеть, горячего или холодного водоснабжения (квартирные системы);
 - б. перед емкостями или котлами.

2. Технические характеристики


Характеристика	½"	¾"	1"	1 ¼"	1 ½"	2"
Номинальное давление, бар	16	16	25	25	25	25
Номинальный диаметр DN, мм	15	20	25	32	40	50
Рабочая температура, °C	от 0 до +130 (исключается замерзание)					
Диапазон регулирования, бар	от 1 до 5,5					
Заводская настройка давления, бар	3	3	3	3	3	3
Условная пропускная способность (100%), м³/час	2,30	3,31	5,7	8,5	9,4	10,1
Расход при падении давления от настроечного 1,0 бар, м³/час	2,1	3,1	5,5	8,2	9,0	9,7
Допуск отклонения от настроечного давления при изменении давления на входе, %	±10					
Рабочая среда:	вода; водный раствор гликоля 50%					
Присоединение манометра, дюйм:	1/4" (PN16: радиальное, PN25: аксиальное)					

3. Размеры



DN	D	D1	L	H	H1	H2
1/2"	28	34	49	76	28	48
3/4"	28	34	50	81	29,5	51,5
1"	52	59	96	146	53	93
1 1/4"	52	59	100	152	57	95
1 1/2"	62	71	121	218	68	151
2"	62	71	121	218	68	151


4. Конструкция и материалы




№	Наименование	Материал
1.	Корпус	Латунь CW617N
2.	Верхняя крышка корпуса	Латунь CW617N
3.	Регулировочный винт	Латунь CW614N
4.	Пружина калибровочная	Сталь SM
5.	Пробка пружинной камеры	Полиэтилен
6.	Шток поршня	Латунь CW614N
7.	Тарелка поршня	Полиамид (PA+GF)
8.	Уплотнительные кольца поршня	Эластомер EPDM
9.	Уплотнение седла	Эластомер EPDM
10.	Сальник нижней крышки	Эластомер EPDM
11.	Нижняя крышка корпуса	Латунь CW614N
12.	Пробка отверстия для манометра	Полиамид (PA+GF)

5. Гидравлические характеристики

4.1 График падения давления в зависимости от пропускной способности (модели PN16)




4.2 График падения давления в зависимости от пропускной способности (модели PN25)



6. Требования к монтажу и настройке

- 6.1. Регуляторы давления имеют заводскую настройку на выходное давление 3 бара.
- 6.2. Настройка редуктора может осуществляться без его демонтажа.
- 6.3. Перед настройкой установленного в системе редуктора рекомендуется открыть максимально возможное количество водоразборной арматуры для удаления воздуха из трубопровода.
- 6.4. Для обеспечения безопасного и устойчивого функционирования устройства рекомендуется перед редуктором установить фильтр, необходимый для удаления механических примесей транспортируемой среды, которые, оседая на уплотнениях, могут привести к некорректной работе редуктора давления.
- 6.5. Для удобства проведения работ по техническому обслуживанию редуктора давления рекомендуется перед и после устройства установить отсечную арматуру.

- 6.6. Установите редуктор с учетом стрелки на корпусе, которая указывает направление движения рабочей среды.
- 6.7. Редуктор может монтироваться в любом монтажном положении, при этом направление потока должно совпадать с направлением стрелки на корпусе редуктора. Нарботка на отказ редуктора увеличится, если он будет установлен вертикально, регулировочным винтом вверх, т. к. в этом случае уменьшается вероятность износа уплотнительных колец поршня.
- 6.8. Для настройки редуктора следует снять пробку пружинной камеры (А). Настройка производится вращением регулировочного винта шестигранным ключом (В). Вращение по часовой стрелке увеличивает значение настроечного давления. Вращение против часовой стрелки уменьшает давление.



- 6.9. Настройка регулятора осуществляется при близком к нулевому расходе, но не нулевом расходе. Необходимо, чтобы все водоразборные краны системы должны быть закрыты, а на одном из приборов оставлен минимально возможный струйный расход (расход, при котором выходящая струя не разделяется на отдельные капли).
- 6.10. При использовании герметизирующего материала (ФУМ, сантехническая нить) следует контролировать, чтобы излишки материала не попадали во входную камеру редуктора. Это может привести к их попаданию на седло золотника и утрате редуктором работоспособности.

7. Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию

- 7.1. Редуктор давления должен эксплуатироваться при параметрах давления и температуры, которые не превышают указанные данные в технических характеристиках.
- 7.2. Не допускается замораживание рабочей среды внутри редуктора.
- 7.3. Неожиданное избыточное давление, именуемое также "гидравлический удар", является одной из основных причин повреждения редукторов давления. При установке редуктора в системах, которые могут быть подвержены подобному явлению, следует предусмотреть использование специальных устройств, поглощающих энергию "гидравлических ударов".
- 7.4. Если наблюдается повышение давления сверх настроечного при полностью закрытых водоразборных приборах, а также появление капель жидкости на вентиляционном отверстии пробки пружинной камеры, то это говорит об износе уплотнительных колец

редуктора. В этом случае следует немедленно перекрыть входной кран или вентиль, слить с системы (или участка системы) воду и заменить редуктор на новый.

8. Условия хранения и транспортировки

- 8.1. Изделия должны храниться в упаковке предприятия–изготовителя согласно условиям хранения 3 по ГОСТ 15150.
- 8.2. Транспортировка изделий должна осуществляться в соответствии с условиями 5 по ГОСТ 15150.

9. Утилизация

Утилизация изделия производится в порядке, установленном Законами РФ от 22 августа 2004 г. №122-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха", от 10 января 2003 г. № 15-ФЗ "Об отходах производства и потребления", а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями, принятыми во исполнение указанных законов.

10. Гарантийные обязательства

- 10.1. Производитель гарантирует, что изделия отвечают требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.
- 10.2. Срок службы поршневых редукторов давления Varmega, при условии соблюдения потребителем правил, установленных настоящим Техническим паспортом и при проведении необходимых сервисных работ (замена уплотнительных колец), составляет 5 лет со дня передачи продукции потребителю.
- 10.3. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-производителя.
- 10.4. Гарантийный срок составляет 24 месяца с даты продажи товара, но не может выходить за пределы срока службы товара.
- 10.5. Изготовитель оставляет за собой право без уведомления потребителя, в одностороннем порядке, вносить в конструкцию изделия изменения, не влияющие на заявленные ранее технические характеристики.
- 10.6. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:
 - нарушения паспортных условий хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания продукции;
 - наличия повреждений по причине форс-мажорных обстоятельств;
 - повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
 - несоответствующей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
 - наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
 - наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

11. Условия гарантийного обслуживания

- 11.1. Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока;
- 11.2. Затраты, связанные с демонтажом, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока Покупателю не возмещаются.
- 11.3. Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает сервисный центр. Замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность сервисного центра.
- 11.4. В случае необоснованности претензий, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.
- 11.5. При предъявлении претензий к качеству товара, покупатель предоставляет следующие документы:
- A. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:
 - название организации или Ф.И.О. покупателя;
 - фактический адрес покупателя и контактный телефон;
 - название и адрес организации, производившей монтаж;
 - адрес установки изделия;
 - краткое описание дефекта.
 - B. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция);
 - C. Фотографии неисправного изделия в системе;
 - D. Акт гидравлического испытания системы, в которой монтировалось изделие;
 - E. Копия гарантийного талона со всеми заполненными графами.
 - F. Представители Гарантийной организации могут запросить дополнительные документы для определения причин аварии и размеров ущерба.

Гарантийный талон		
Редуктор давления поршневого типа Varmega		
№	Артикул	Количество
Продавец:		Дата продажи:
<i>М.П. торгующей организации</i>		
Название организации, осуществившей монтаж редуктора давления:		
Номер лицензии:		
Номер договора:		
ФИО ответственного лица:		
Контактный телефон:		
<i>М.П. организации, осуществляющей монтаж</i>		Подпись:
С правилами гарантии, установки и эксплуатации ознакомлен, претензии к комплектации и внешнему виду не имею:		(Подпись покупателя)

По вопросам гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к качеству изделий обращаться по телефону горячей линии 8-800-700-66-86

Адрес: РФ, 301830, Тульская обл., г. Богородицк, Заводской проезд, д. 2

Изготовлено по заказу: ООО Юнайтед Термо РУС

Производитель: Yuhuan Kaimi HVAC Technology Co. Ltd.

Адрес: Специальная Экономическая Зона Юхуань, провинция Чжэцзян, КНР